

**Producent**

ZETKAMA Spółka Akcyjna  
ul. 3 Maja 12  
57-410 Ścinawka Średnia  
www.zetkama.com.pl

**Deklaracja zgodności  
z Dyrektywą 97/23/EC  
dla urządzeń ciśnieniowych**

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione osadniki-filtry spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EC

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN (MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
823 gwintowany skośny	żeliwo szare EN-GJL250	32 ÷ 80	1,6	-10 ÷ 300
821 kołnierzowy skośny	żeliwo szare EN-GJL250	32 ÷ 200	0,6	-10 ÷ 300
		32 ÷ 400	1,6	
	żeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
	żeliwo sferoidalne EN-GJS500-7	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 350
32 ÷ 200		2,5		
	staliwo GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 400

**Zastosowana procedura oceny zgodności:** moduł H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

1. EN-19
2. EN-558-1
3. EN-1561
4. EN-1563
5. EN-1092-1
6. EN-1092-2
7. EN-10213-2
8. EN-12266-1
9. EN-12266-2
10. EN-12266-3
11. EN-12516-3

**Zaangażowana jednostka notyfikowana**

Bureau Veritas  
67/71 Boulevard die Chateau  
92200 Neuilly-sur-Seine  
France  
Bureau Veritas No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.  
Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodności nr 6/10/2010

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny



Leszek Jurasz