

Deklaracja zgodności

Dok. Nr: 201701DC05

Do wszystkich zainteresowanych,

Frese A/S niniejszym oświadcza, że wymienione poniżej produkty są zgodne z następującą dyrektywą i standardami:

Produkt: Frese OPTIMA Compact do połączeń kołnierзовych DN50 - DN300

Dyrektywy:

- PED 2014/68/EU - Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych
 - Urządzenia ciśnieniowe
 - Artykuł 4 § 1.c.i - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN50 - DN125 + DN150 PN 16)
 - Artykuł 4 § 3 – Bez oznaczeń CE - (DN150 PN 25 + DN200 + DN250 PN16 + DN300 PN16)
 - Artykuł 4 § 1.c.ii - Kategoria I, Grupa płynów 2 - (DN250 PN25 + DN300 PN25)
- ROHS 2011/65/EU - Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

Zastosowane standardy:

- Połączenia zaworów: DIN/EN 1092-2
- Wymiary zaworów: EN558-1
- Próby ciśnieniowe: EN12266-1
- Klasa szczelności: EN 1349 Klasa IV


Wszystkie wyroby Frese są produkowane i testowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, który jest weryfikowany przez DNV-GL, co12 miesięcy.

Informacje na temat produktów Frese można znaleźć na stronie www.frese.eu, gdzie znajduje się najnowsza dokumentacja techniczna.

Oświadcza się, że niżej podpisany jest oficjalnym przedstawicielem Frese A/S oraz, że zastosowano wymaganą kontrolę jakości na podstawie której wydano niniejszą deklarację.

Deklaracja wydana przez:

Data: 2 stycznia 2017



Henrik Lillelund

Manager d/s jakości i środowiska

