

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z Dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych

Producent: ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Oświadczamy, że poniżej wymienione regulatory różnicy ciśnień spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN (mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN (MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
224 kołnierzowy skośny	Żeliwo szare EN-GJL-250	65 ÷ 150	1,6	-10 ÷ 120

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H

Stosowane normy zharmonizowane: 1. EN-19, 2. EN-12266-1, 3. EN-1515-4, 4. EN-12516-3, 5. EN-12516-4

Stosowane inne normy: 1. EN-558, 2. EN-1092-2, 3. EN-1561, 4. EN-12164, 5. EN-10088-2, 6. EN-10088-3


Zaangażowana jednostka notyfikowana: Bureau Veritas S.A. Newtime-52 Boulevard du Parc- Ile de la Jatte - , 92200 Neuilly-sur-Seine, No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.

Certyfikat nr CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Deklaracja zgodności nr 40 / 01 /2018

Dyrektor Zarządzający



Andrzej Mrozek

Ścinawka Średnia 03.01.2018