

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z Dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych

Producent: ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Oświadczamy, że poniżej wymienione kurki kulowe spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
563 międzykołnierzowy	żeliwo szare EN-GJL250	32 ÷ 100	1,6	-10 ÷ 100
565 kołnierzowy	żeliwo szare EN-GJL250	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 150
	żeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 100
	brąz CuSn5Zn5Pb5 CuAl11Fe4Ni4	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 140
566 trójdrogowy	żeliwo sferoidalne EN GJS400-15	32 ÷ 150	1,6	-10 ÷ 140

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H

Stosowane normy zharmonizowane: 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-12266-1, 4. EN-12516-3, 5. EN-12516-4

Stosowane inne normy: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1982; 4. EN-1092-2; 5. EN-12266-2

Zaangażowana jednostka notyfikowana: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine, No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.

Certyfikat nr CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Deklaracja zgodności nr 8/01/2018

Dyrektor Zarządzający

Andrzej Mrozek



Ścinawka Średnia 3.01.2018