



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH  
– Państwowy Instytut Badawczy  
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.1097.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Przepustnice fig.497**

Zawierający  
/ containing:

żelwo szare, żelwo steroidalne, powłokę epoksydową, stal nierdzewną, EPDM

Przeznaczony do  
/ destined:

montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i  
innych instalacjach wodnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy  
przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.  
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical  
parameters of the product.

Wytwórca / producer:

ZETKAMA Sp. z o.o.

57-410

Ścinawka Średnia

ul. 3 Maja 12

ZETKAMA Sp. z o.o.

57-410

Ścinawka Średnia

ul. 3 Maja 12



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Atest może być zmieniony lub unieważniony po  
przedstawieniu stosownych dowodów przez  
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność  
po 2027.10.18 lub w przypadku zmian w recepturze  
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled  
after appropriate motivation. The certificate  
loses its validity after 2027.10.18 or in the case  
of changes in composition or in technology  
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 października 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego

The date of issue of the certificate: 18th October 2024

Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349