

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 37/09/2022/PED)

1. Urządzenie ciśnieniowe: **Zawór zwrotny fig. 402**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
Miejsce wytwarzania:
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	SREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
402	A EN-GJL-250	50 + 200	C 16	Moduł A
		250 + 300	B 10	

Dla gazów grupy 2 oraz płynów grupy 1 i 2.


5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
a. zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-12266-1, EN-16767**
b. zastosowane inne normy: **EN-558, EN-10213, EN-10088-1, EN-1561, EN-1092-2**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Informacje dodatkowe:

Znak:



W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 24.09.2022



Dyrektor

ds. Strategii i Rozwoju
Robert Wojtynek