

DEKLARACJA (Nr 44/09/2022/PED)

1. Urządzenie ciśnieniowe: **Regulatory ciśnienia fig. 226**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**

Miejsce wytwarzania:

ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia**ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec****ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy**

3. Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
226	A EN-GJL-250	65 ÷ 150	C 16	Moduł A

Regulatory ciśnienia DN15-50 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i są projektowane oraz wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską (SEP) w celu zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania. Armatura ta nie może być oznakowana znakiem CE i nie może być dla niej wystawiana deklaracja zgodności.

Dla gazów grupy 2 oraz płynów grupy 2.


5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - a. zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-4**
 - b. zastosowane inne normy: **EN-12163, EN-12164, EN-12420**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Informacje dodatkowe:

Znak:



W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 24.09.2022

Dyrektor
ds. Strategii i Rozwoju
Robert Wójtynek