

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 57/01/2024/PED)

- Urządzenie ciśnieniowe: **Zawory zaporowe fig. 208, 213, 215, 217**
- Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
Miejsce wytwarzania:
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
- Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA		ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]		PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
208	G	A105	32 + 50	E	40	H module
				G	100	
				1	Klasa 150	
				3	Klasa 300	
				6	Klasa 600	
213	G	A105	32 + 50	8	Klasa 800	
215	G	P245GH	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	
	Q	13CrMo4-5	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
217	G	P245GH	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	
	Q	13CrMo4-5	32 + 50	F	63	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	G	100	
			32 + 50	H	160	

Zawory DN≤25 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i nie mogą być oznakowane znakiem CE.

Dla gazów grupy 1 i 2 oraz płynów grupy 1 i 2.

- Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
- Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1515-4, EN-1092-1, EN-10213, EN-10222-2, EN-13709, EN-16668, EN-12266-1, EN-12516-1, EN-12516-2,**
 - zastosowane inne normy: **PN-W-74017, EN 558**
- Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands. Numer wydanego certyfikatu: 0343/ROT/PED/KAT2000556/1**
- Informacje dodatkowe:
Numer identyfikacyjny:

CE 0343

W imieniu producenta podpisał (-a):
Ścinawka Średnia, 04.01.2024



Dyrektor
ds. Strategii i Rozwoju
Robert Wojtynek