

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 6/01/2024/PED)

- Urządzenie ciśnieniowe: **Filtry siatkowe fig. 821, 823**
- Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
Miejsce wytwarzania:
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia
ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
- Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
823	A EN-GJL-250	32 + 80	C 16	Moduł H
821	A EN-GJL-250	32 + 200	A 6	
		32 + 400	C 16	
	C EN-GJS-400-18-LT	32 + 300	C 16	
		32 + 200	D 25	

Filtry DN≤25 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i nie mogą być oznakowane znakiem CE.

Dla gazów grupy 1 i 2 oraz płynów grupy 1 i 2.

- Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
- Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1515-4, EN-1563, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-3, EN-12516-4**
 - zastosowane inne normy: **EN-558, EN-1561, EN-1092-2, EN-10088-1, EN-12266-2**
- Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands.**
Numer wydanego certyfikatu: **0343/ROT/PED/KAT2000556/1**
- Informacje dodatkowe:
Numer identyfikacyjny:

CE 0343

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 04.01.2024



Dyrektor
ds. Strategii i Rozwoju
Robert Wojtynek