

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 71/01/2025/ATEX)

- Urządzenie ciśnieniowe: **Zawory bezpieczeństwa fig. 240, 270, 630, 650, 670, 673, 674, 775**
- Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
Miejsce wytwarzania: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Swobodna 9, 41-209 Sosnowiec**
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
- Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA		CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]		WYKONANIE	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
240	A	EN-GJL-250	C	16	02-1, 07-1, 02-2(3), 07-2(3), 52-1, 57-1	Moduł A
	F	GP240GH	E	40	02-1, 07-1, 02-2(3), 07-2(3), 52-1, 57-1	
	R	GX5CrNi19-10			02-1, 52-1	
270	F	GP240GH	E	40	02-1, 07-1, 02-2(3), 07-2(3), 52-1, 57-1	
	R	GX5CrNi19-10			02-1, 52-1	
630	A	EN-GJL-250	C	16	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3) 52-1, 54-1, 57-1, 58-1	
	C	EN-GJS-400-18 LT	E	40	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3) 52-1, 54-1, 57-1, 58-1	
	F	GP240GH	E	40	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3) 52-1, 54-1, 57-1, 58-1	
			F	63	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
			G	100	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
	R	GX5CrNi19-10	E	40	02-1, 04-1 52-1, 54-1	
650	F	GP240GH	E	40	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
			F	63	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
			G	100	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
	R	GX5CrNi19-10	E	40	02-1, 04-1	
670	F	GP240GH	F	63	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
			G	100	02-1, 04-1, 07-1, 08-1, 02-2(3), 04-2(3), 07-2(3), 08-2(3)	
673	F	GP240GH	F	63	02-1, 04-1, 07-1, 08-1	
			G	100	02-1, 04-1, 07-1, 08-1	
674	F	GP240GH	F	63	02-1, 04-1, 07-1, 08-1	
			G	100	02-1, 04-1, 07-1, 08-1	
775	B	EN-GJS-400-15	C	16	02-1, 04-1, 07-1, 08-1	

- Opisane powyżej zawory typu Ex zostały zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Dyrektywy 2014/34/UE (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. poz. 817) oraz wymagania niżej wymienionych norm zharmonizowanych.
- Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - zastosowane normy zharmonizowane: **PN-EN 1127-1:2019-10; PN-EN IEC 60079-0:2018-09; PN-EN ISO 80079-36:2016-07; PN-EN ISO 80079-37:2016-07**
- Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, w której przechowywana jest dokumentacja: **J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. nr 2057**; Numer dokumentacji technicznej: **JSHP/24/PD/25**

8. Informacje dodatkowe:

Wyrób został oznakowany:



II 2G Ex h IIB TX Gb

630, 650, 670, 673, 674, 775 w wersji -2(3) DN125 – DN150
240, 270 w wersji -2(3) DN150 – DN200

II 2G Ex h IIC TX Gb


dla wersji -1 oraz

630, 650, 670, 673, 674, 775 w wersji -2(3) DN20 – DN100
240, 270 w wersji -2(3) DN20 – DN125

II 2D Ex h IIIC TX Db

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 01.08.2025.



Dyrektor ds.
Strategii i Rozwoju
Robert Wojtynek