

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 56/06/2022/PED)

- Urządzenie ciśnieniowe: **Zawory zaporowe fig. 215, 216, 217**
- Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
Miejsce wytwarzania: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy.**
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
- Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIA KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
215	F GP240GH	250 + 300	40	Moduł H
	I GX5CrNiMo19-11-2	250 + 300		Moduł H
216	F GP240GH	32 + 100		Moduł H
		125 + 300		Moduł H
	I GX5CrNiMo19-11-2	32 + 100		Moduł H
		125 + 300		Moduł H
217	G P245GH	32 + 50		Moduł H
	F GP240GH	250 + 300		Moduł H
	I GX5CrNiMo19-11-2	250 + 300		Moduł H

Zawory DN≤25 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i nie mogą być oznakowane znakiem CE.


Dla gazów grupy 1 i 2, oraz płynów grupy 1 i 2.

- Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
- Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - zastosowane normy zharmonizowane: **EN-16668, EN-12266-1, EN-12516-1, EN-12516-2**
 - zastosowane inne normy: **PN-W-74017**
- Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **LRQA Nederland B.V., George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, The Netherlands: 0343/ROT/PED/KAT2000556/1**
- Informacje dodatkowe:
Numer identyfikacyjny:

CE 0343

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 01.06.2022



Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Robert Wojtynek

