

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 61/05/2021/PED)**

1. Urządzenie ciśnieniowe: **Filtry fig. 820, 826**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)**  
Miejsce wytwarzania: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głucholazy.**
3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
4. Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIA KADŁUBA		ŚREDNICA NOMINALNA DN	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]		PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
820	F	GP240GH	32 ÷ 200	G	100	Moduł H
826	F	GP240GH	32 ÷ 200	G		

Zawory DN≤25 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i nie mogą być oznakowane znakiem CE.


Dla gazów grupy 1 i 2, oraz płynów grupy 1 i 2.

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
  - a. zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1515-4, EN-1092-1, EN-10213, EN-16668, EN-12266-1, EN-12516-1, EN-12516-2**
  - b. zastosowane inne normy: **PN-W-74017, EN-558**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **Lloyd's Register Deutschland GmbH, Überseeallee 10, 20457 Hamburg, Germany: 50035/1**
8. Informacje dodatkowe:  
**Numer identyfikacyjny:**

# CE 0525

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 31.05.2021

  
.....  
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju  
Robert Wojtynek