

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 32/08/2021/PED)

1. Urządzenie ciśnieniowe: **Zasuwy fig. 021**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
4. Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN [mm]		CISNIENIE NOMINALNE PN [bar]	WYKONANIE	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
021	A EN-GJL-250	400-500	N	4,0	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	B-typ projektu + D
		600	M	2,5	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
		800	L	1,6	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
		1000	K	1,0	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
	B EN-GJS-400-15	400-500	N	4,0	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
		600	M	2,5	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
		800	L	1,6	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	
		1000	K	1,0	51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67	

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych: **WUDT/UC/2003; WTWiO 2/2016, PN EN12266-1**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **Urząd Dozoru Technicznego; Jednostka Notyfikowana UDT – CERT Nr 1433; ul. Szczęśliwicka 34; 02- 353 Warszawa; Badanie typu UE: moduł B–typu projektu, numer wydanego certyfikatu: 63284/JN/001/03/02; Zapewnienie jakości produkcji: moduł D, Certyfikat nr: 89400/JN/001/06.**
8. Informacje dodatkowe: **brak**

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 02.08.2021



Dyrektor ds.
Badań i Rozwoju
Robert Wojtynek