

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 26/08/2021/PED)


1. Urządzenie ciśnieniowe: **Zawory bezpieczeństwa fig. 570**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
4. Przedmiot deklaracji:

FIGURA	MATERIAŁ KADŁUBA	CIŚNIENIE NOMINALNE PN [bar]	WYKONANIE	WYKONANIE KOŁPAKA	PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI
570	A EN-GJL-250	C 16	01-1	E	B-typ produkcji + D
	F GP240GH	E 40	01-1	E	
	R GX5CrNi19-10	E 40	01-1	E	

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - a. zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1515-4, EN-1563, EN-1092-1, EN-10213, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-3, EN-12516-4, EN ISO 4126-1, EN-10269, EN-10272**
 - b. zastosowane inne normy: **EN-1561, EN-1092-2, EN-10088-1, EN-10088-3, EN-12266-2**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **Urząd Dozoru Technicznego; Jednostka Notyfikowana UDT – CERT Nr 1433; ul. Szczęśliwicka 34; 02- 353 Warszawa; Badanie typu UE: moduł B–typu produkcji, numer wydanego certyfikatu: 53357/JN/004/05/05; Zapewnienie jakości produkcji: moduł D, Certyfikat nr: 89400/JN/001/06**
8. Informacje dodatkowe: **brak**

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 02.08.2021



 Dyrektor ds.
 Badań i Rozwoju
 Robert Wojtynek