

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr 6/05/2020/PED)

1. Urządzenie ciśnieniowe: **Filtry siatkowe fig. 821, 823**
2. Nazwa i adres producenta: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl**
3. **Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
4. Przedmiot deklaracji:

| FIGURA | MATERIAŁ KADŁUBA | ŚREDNICA NOMINALNA DN | CISNIENIE NOMINALNE PN [bar] | PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI |
|--------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 823 | A EN-GJL-250 | 32 + 80 | C 16 | Moduł H |
| 821 | A EN-GJL-250 | 32 + 200 | A 6 | |
| | | 32 + 400 | C 16 | |
| | C EN-GJS-400-18-LT | 32 + 200 | C 16 | |
| | | | D 25 | |
| | | F GP240GH | 32 + 200 | |
| | I GX5CrNiMo19-11-2 | 32 + 200 | E 40 | |
| 827 | F GP240GH | 32 + 200 | E 40 | |
| | I GX5CrNiMo19-11-2 | 32 + 200 | E 40 | |

Filtry DN≤25 podlegają pod dyrektywę 2014/68/UE art.4 ust.3 i nie mogą być oznakowane znakiem CE.

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.**
6. Odniesienia do odpowiednich norm lub specyfikacji technicznych:
 - a. zastosowane normy zharmonizowane: **EN-19, EN-1515-4, EN-1563, EN-1092-1, EN-10213, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-3, EN-12516-4**
 - b. zastosowane inne normy: **EN-558, EN-1561, EN-1092-2, EN-10088-1, EN-12266-2**
7. Nazwa, adres i numer jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności oraz numer certyfikatu: **Bureau Veritas Services SAS nr 0062, 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX FRANCE, Numer wydanego certyfikatu: CE-0062-PED-H-ZKM 001-20-POL**
8. Informacje dodatkowe: **brak**

W imieniu producenta podpisał (-a):

Ścinawka Średnia, 29.05.2020



Prezes Zarządu
Marcin Rogalka


